

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,  
गाजीपुर

पत्रांक 1594/1C

दिनांक 30/12/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,  
नोबल सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल  
देवैथा रोड, दिलदारनगर,  
ब्लाक- भदौरा, तहसील- सेवराई  
थाना-दिलदारनगर,  
जिला- गाजीपुर

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक—शून्य दिनांक 17.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नोबल सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल देवैथा रोड, दिलदारनगर, ब्लाक- भदौरा, तहसील- सेवराई थाना-दिलदारनगर, जिला- गाजीपुर के भवन का निरीक्षण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति तथा संलग्न चेकलिस्ट, फोटोग्राफ व ड्राइंग के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बना होगा।

संलग्नक- चेकलिस्ट की प्रति।

*Principal*  
Noble Senior Secondary School  
Dildarnagar  
22/06/2021



*S. Khatam*  
नोबल सीनीयर सेकेण्ड्री स्कूल समिति  
दिलदारनगर (गाजीपुर)

मंत्री/प्रबन्धक

*Adhishashee Abhiyantaa*  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,  
गाजीपुर

विद्यालय का नाम— नोबल सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल देवैथा रोड, दिलदारनगर, ब्लाक— भदौरा, तहसील— सेवराई थाना—दिलदारनगर, जिला— गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट  
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा—6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
1.	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हॉ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हॉ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी० है ?	नहीं
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हॉ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है ?	हॉ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हॉ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम् 12 मी० है ?	हॉ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हॉ
10.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं ?	हॉ
11.	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम् 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी० है ?	हॉ
13..	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हॉ
14.	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम् 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हॉ

*Ch. S. A.*  
-- 22/06/2021  
Principal  
Noble Senior Secondary School  
Dildarnagar




J.E.

*A.E. Sikhatwar*  
नोबल सिनीटर सेकेन्डरी स्कूल समिति  
दिलदारनगर (गाजीपुर)


मंत्री/प्रबंधक

विद्यालय का नाम— नोबल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल देवैथा रोड, दिलदारनगर, ब्लाक— भदौरा, तहसील— सेवराई  
थाना—दिलदारनगर, जिला— गाजीपुर

15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजा है ?	हॉ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 2.00 मी० , चौड़ाई 1.00 मी० है ?	हॉ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने ) का प्राविधान है ?	हॉ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँच भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है ?	हॉ
19.	क्या भवन में अग्निशामक या (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिक्लर सिस्टम (Automatic Sprinkler System )उचित स्थान पर लगे है ?	हॉ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज की व्यवस्था है।	हॉ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय—समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हॉ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box )स्थापित है ?	हॉ


  
अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,  
गाजीपुर

  
Chetan Singh  
22/06/2021

Principal  
Noble Senior Secondary School  
Dildarnagar

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०  
गाजीपुर

  
Sikhalan  
नोबल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल समिति  
दिलदारनगर (गाजीपुर)

मंत्री/प्रबंधक

